

صور تجلسه تحویل لوله کشی گاز

بتاریخ اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان واقع در به مالکیت خانم / آقای و دارای پرونده شماره در واحد بازرسی لوله کشی گاز در حضور امضاء کنندگان زیر بازدید و بازرسی و تحویل مالک (استفاده کننده از سیستم) گردید.٪

- ۱- اجرای دودکش ها در پشت بام برابر مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان انجام شده است که تمامی دودکش ها سالم و باز و با کلاهک منصوبی مناسب تحویل مالک می گردد.
- ۲- ارتفاع دودکشهایی که از دیوار جانبی عمودی بیش از ۳ متر فاصله دارند از سطح پشت بام حداقل یک متر میباشد.
- ۳- ارتفاع دودکشهایی که فاصله آنها کمتر از ۳ متر تا دیوار جانبی عمودی میباشد از بلندترین لبه دیوار جانبی ۶۰ سانتی متر میباشد. □ یا با زاویه ۴۵ درجه، حداقل ۳ متر از دیوار جانبی فاصله گرفته است. □.
- ۴- مالک متعهد میگردد طی بازدیدهای مکرر از انسداد ورود هوای تازه، جهت تامین هوای احتراق ممانعت به عمل آورد.
- ۵- مالک متعهد میگردد در انتهای شیرهای منصوبی که به وسایل گازسوز وصل نشده است همواره از درپوش فلزی استفاده کند.
- ۶- مالک موظف است هر سال قبل از روشن کردن هر گونه وسیله گازسوز، از باز بودن مسیر دودکشها و رسیدن هوای تازه به وسایل گازسوز مطمئن شود. بدیهی است نگهداری از سالم ماندن دودکشها و کلاهکها و تامین هوای احتراق در طول دوره استفاده بعهدہ مالک ساختمان بوده و بهنگام واگذاری ملک به غیر مفاد این صور تجلسه را به آگاهی و تعهد کتبی مالک جدید برساند.

نام و اثر انگشت	نام و مهر و امضاء	نام و مهر و امضاء
مالک ساختمان	مجری لوله کشی گاز	ناظر و تأیید کننده لوله کشی گاز